

容量換算時間K (時) 温度：5℃

形式	許容最低電圧 (V/セル)	放電時間								備考
		0.1分	1分	5分	10分	20分	30分	60分	120分	
HDV-P	1.10	0.25	0.28	0.35	0.44	0.57	0.70	1.15	—	
	1.06	0.19	0.21	0.28	0.35	0.50	0.65	1.10	—	
	1.00	0.14	0.16	0.22	0.30	0.45	0.60	1.05	—	
HDH-P	1.10	0.30 (0.37)	0.41 (0.48)	0.56 (0.60)	0.66 (0.70)	0.86	1.04	1.55	2.62	() 内 数値は 200Ah以上 の蓄電池 に適用
	1.06	0.24 (0.30)	0.33 (0.38)	0.45 (0.48)	0.54 (0.55)	0.70	0.85	1.40	2.43	
	1.00	0.20 (0.25)	0.27 (0.30)	0.37 (0.39)	0.45 (0.45)	0.60	0.77	1.30	2.30	
HDM-P	1.10	0.66	0.84	1.00	1.10	1.23	1.37	1.90	3.02	
	1.06	0.56	0.71	0.85	0.92	1.03	1.15	1.65	2.70	
	1.00	0.46	0.58	0.68	0.74	0.84	0.95	1.40	2.40	
HDS-P	1.10	0.98 (1.22)	1.23 (1.42)	1.50 (1.65)	1.70 (1.78)	1.90	2.10	2.72	3.82	() 内 数値は 200Ah以上 の蓄電池 に適用
	1.06	0.76 (0.96)	0.93 (1.10)	1.14 (1.25)	1.30 (1.35)	1.50	1.67	2.20	3.27	
	1.00	0.63 (0.74)	0.76 (0.88)	0.94 (1.03)	1.05 (1.10)	1.25	1.43	1.90	2.87	

容量換算時間K (時) 温度：-5℃

形式	許容最低電圧 (V/セル)	放電時間								備考
		0.1分	1分	5分	10分	20分	30分	60分	120分	
HDV-P	1.10	0.30	0.34	0.43	0.53	0.67	0.80	1.33	—	
	1.06	0.23	0.26	0.33	0.43	0.59	0.75	1.27	—	
	1.00	0.17	0.19	0.26	0.36	0.52	0.70	1.20	—	
HDH-P	1.10	0.49 (0.62)	0.51 (0.66)	0.64 (0.73)	0.76 (0.80)	1.00	1.23	1.95	3.20	() 内 数値は 200Ah以上 の蓄電池 に適用
	1.06	0.32 (0.40)	0.39 (0.45)	0.49 (0.53)	0.60 (0.63)	0.84	1.08	1.77	3.00	
	1.00	0.23 (0.29)	0.29 (0.35)	0.40 (0.43)	0.52 (0.52)	0.75	0.97	1.63	2.78	
HDM-P	1.10	0.97	1.20	1.38	1.47	1.60	1.75	2.35	3.60	
	1.06	0.76	0.94	1.08	1.15	1.30	1.44	2.00	3.15	
	1.00	0.60	0.76	0.89	0.95	1.05	1.20	1.75	2.80	
HDS-P	1.10	1.54 (1.90)	1.70 (2.08)	2.00 (2.25)	2.20 (2.35)	2.50	2.75	3.50	4.60	() 内 数値は 200Ah以上 の蓄電池 に適用
	1.06	1.22 (1.55)	1.40 (1.70)	1.57 (1.80)	1.70 (1.90)	1.95	2.20	2.80	3.90	
	1.00	0.98 (1.30)	1.13 (1.30)	1.30 (1.42)	1.43 (1.50)	1.62	1.80	2.30	3.35	

(注) 容量換算時間Kは、電池工業会規格SBA S 0601により、種々なる温度、電圧、時間により定まります。上記以外の容量換算時間Kについては、弊社へお問い合わせください。